

Obchodný názov	Systemair	
Názov výrobku	SAVE VTC 200	
Vyhovuje ErP	2018	
SEC priemerná klíma	-39,9	kWh/(m ² .a)
SEC chladná klíma	-84,7	kWh/(m ² .a)
SEC teplá klíma	-14,2	kWh/(m ² .a)
Trieda SEC	A	
Kategória jednotky	RVU	
Typ jednotky	BVU	
Pohon	Integrovaný VSD	
Typ rekuperácie	Recuperative	
Teplotný pomer	92	%
qv max	267	m ³ /h
P max	142	W
Hladina akustického výkonu	45	dB(A)
qv ref	187	m ³ /h
Ps ref	50	Pa
SPI	0,287	W/(m ³ /h)
CTRL	0,85	-
MISC	1,1	-
x-hodnota	2	-
Vonkajšia netesnosť	2	%
Vnútna netesnosť	N/A	%
Type of product	RAHU/AAHE	
AEC priemerná klíma	304	kWh
AEC studená klíma	304	kWh
AEC teplá klíma	304	kWh
AHS priemerná klíma	4684	kWh/a
AHS studená klíma	9163	kWh/a
AHS teplá klíma	2118	kWh/a